

Cod. 2.3.07

Spett.le PAVIA ACQUE S.C.A R.L.  
c.a. Dott. Ing. Mascheroni Carlo  
Via Donegani, 21  
27100 - PAVIA  
Email: pvacque@postecert.it

Spett.le ASM PAVIA SPA  
c.a. Dott. Ing. Vacchelli Andrea  
via Donegani, 21  
27100 - PAVIA  
Email: segreteria.asm@cert.asm.pv.it

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Cava Manara  
27051 - CAVA MANARA  
Email:  
protocollo@cert.comune.cavamanara.  
pv.it

10/06/21

Oggetto: Controlli periodici acque destinate al consumo umano  
(D.Lgs. 31/2001 - D.M. 14.6.2017 )

Evidenza parametro Trialometani impianto di Via G. Bruno ed interventi correttivi.

Con la presente si comunica che in data 9.6.2021, alle ore 17.08, è stata segnalata dal Laboratorio di Prevenzione di ATS Milano C.M. la non rispondenza ai requisiti previsti dal D.Lgs. 31/2001 del campione d'acqua prelevato in data 07/06/21 presso l'impianto di trattamento di Via Giordano Bruno n. 1 CAVA MANARA, causa la presenza di Trialometani in concentrazioni superiori ai valori stabiliti dalla normativa ( 45 µg/l ; limiti di legge: 30 µg/l ).

La non conformità riscontrata è stata comunicata per via breve ( telefono e via email ) all'Ente gestore nella prima mattinata del giorno 10.06.2021.

L'ente Gestore Pavia Acque ha provveduto a far fermare l'impianto di post-clorazione presso la Centrale di trattamento di Via G. Bruno, a seguito delle verifiche di non corretto funzionamento del processo di disinfezione precedentemente attivato.

Questo intervento veniva comunicato ad ATS Pavia da Pavia Acque sempre in data 10.06.2021, allegando gli esiti delle analisi effettuate per controllo interno nella data del

---

**Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia**

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - [www.ats-pavia.it](http://www.ats-pavia.it) - [protocollo@pec.ats-pavia.it](mailto:protocollo@pec.ats-pavia.it)

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

**Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria**

**U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione**

☎ +39 (0382) 432428 Fax +39 (0382) 432461

ATS Pavia - Protocollo numero 0036277/2021 del 11/06/2021

07.06.2021 sia in uscita dalle due Centrali di trattamento che in tre punti della rete di distribuzione.

Le analisi eseguite da Pavia Acque evidenziavano i seguenti esiti relativi ai Trialometani :

- Impianto di Via G. Bruno d 45 µg/l;
- impianto di Via D'Antona e fraz. Torre de Torti < 1 µg/l;
- fontanella di P.za V. Emanuele e fraz. Mezzana Corti 16 µg/l .

Le analisi effettuate dall'Ente Gestore evidenziano che le concentrazioni dei Trialometani in rete risultano inferiori ai limiti di legge.

La ricerca dei Trialometrani effettuata dall'ATS di Pavia presso l'impianto di Via D'Antona in data 07.06.2021 ha data esito di rispondenza ai requisiti previsti dal D.Lgs. 31/2001 ( < 0,3 µg/l ).

I controlli precedenti effettuati dall'ATS di Pavia non hanno mai messo in evidenza la presenza di Trialometani eccedenti i limiti di legge.

Si chiede all'Ente Gestore di comunicare gli esiti dei prossimi controlli sul parametro Trialometani.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE  
U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione  
Dott. Luigi Magnoli  
Firmato digitalmente

*Il Responsabile dell'istruttoria: dr. Dario Delfino - t +39 (0382) 432402 e-mail: dario\_delfino@ats-pavia.it*

ATS Pavia - Protocollo numero 0036277/2021 del 11/06/2021